

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске,
городе Новотроицке, Ясенском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 выдан 22.06.2016 г (дата внесения сведений в реестр Росаккредитации аккредитованных лиц 20.05.2016 г)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Адрес, телефон, факс, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: (8-3532) 77-56-08;

mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, e-mail филиала: 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский, дом № 3, «А», тел.: (8-3537) 26-97-58, 26-92-40

Факс (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.orgus.ru

Место нахождения лабораторий: 462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский, 22, «А»



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 23565 от 24.04.2019 Г.

Наименование образца (пробы):

вода из скважины

Образцы (пробы) направлены:

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с. Ащебутак, ул. Специалистов, д. 1

Дата и время отбора образца (пробы): 08.04.2019 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца 08.04.2019 12 ч. 15 мин.

Цель отбора: Производственный контроль

договор №316-р от 26.02.2019 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с. Ащебутак, ул. Специалистов, д. 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

вода из скважины п. Ащебутак

Код образца (пробы): 1.2.19.23565.Д.1.2

Объем образца: 1,0 л

Тара, упаковка: стеклянная стерильная, стеклянная ёмкости

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +4гр.С

Дополнительные сведения:

характеристики образца (пробы) не нарушены

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по коммунальной гигиене Брежнева
Е.А.

подпись

Ф-02-04-13-02-2019

1 стр. из 2

Код образца (пробы): 1.2.19.23565.Д.1.2

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 08.04.2019

Дата окончания исследования: 09.04.2019

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / Измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.2.19.2365.Д.1,

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 08.04.2019,

Дата окончания исследования: 10.04.2019,

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2 стр. из 2

***** ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА *****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске,
городе Новотроицке, Ясненском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах"**

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21PK72 выдан 22.06.2016 г

(дата внесения сведений в реестр Росаккредитации аккредитованных лиц 20.05.2016 г)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Адрес, телефон, факс, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: (8-3532) 77-56-08;

mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, e-mail филиала: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский, дом № 3, «А», тел.: (8-3537) 26-97-58, 26-92-40

Факс (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.orgus.ru

Место нахождения лабораторий: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский-22, "А"

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Заместитель руководителя ИЛЦ

О.Г.Волошина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 23566 от 24.04.2019 г.

Наименование образца (пробы):

вода из скважины

Образцы (пробы) направлены:

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с.Ащебутак, ул.Специалистов, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 08.04.2019 09 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца 08.04.2019 12 ч. 15 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

договор №316-р от 26.02.2019 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с.Ащебутак, ул.Специалистов, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

вода из скважины п.Истемисс

Код образца (пробы):

1.2.19.23566.Д.1.2

Объем образца:

1,0 л

Тара, упаковка:

стеклянная стерильная, стеклянная ёмкости

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +4гр.С

Дополнительные сведения:

характеристика (образца) пробы не нарушена

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по коммунальной гигиене Брежнева
Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 1.2.19.23566.Д.1.2

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 08.04.2019

Дата окончания исследования: 09.04.2019

№ п\п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность**	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

** измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм

Код образца (пробы): 1.2.19.23566.Д.1,

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 08.04.2019,

Дата окончания исследования: 10.04.2019,

№ п\п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2 стр. из 2

***** ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА *****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске,
городе Новотроицке, Ясененском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах"**
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 выдан 22.06.2016 г
(дата внесения сведений в реестр Росаккредитации аккредитованных лиц 20.05.2016 г)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Адрес, телефон, факс, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: (8-3532) 77-56-08;
mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, e-mail филиала: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский, дом № 3, «А», тел.: (8-3537) 26-97-58, 26-92-40
Факс (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.orgus.ru

Место нахождения лабораторий: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский-22 "А"

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Заместитель руководителя ИЛЦ

Волошина О.Г.

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№23567 от 24.04.2019 г.

Наименование образца (пробы):

вода из скважины

Образцы (пробы) направлены:

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с.Ащебутак, ул.Специалистов, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 08.04.2019 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца 08.04.2019 12 ч. 15 мин.

Цель отбора: Производственный контроль
договор №316-р от 26.02.2019 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с.Ащебутак, ул.Специалистов, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

вода из скважины п.Корсунский

Код образца (пробы): 1.2.19.23567.Д.12

Объем образца: 1,0 л

Тара, упаковка: стеклянная стерильная, стеклянная ёмкости

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +4гр.С

Дополнительные сведения:

характеристика (образца) пробы не нарушена

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по коммунальной гигиене Брежнева
Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 1.2.19.23567.Д.1.2

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 08.04.2019

Дата окончания исследования: 09.04.2019

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность**	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

** измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм

Код образца (пробы): 1.2.19.23567.Д.1.2,

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 08.04.2019,

Дата окончания исследования: 10.04.2019,

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	12	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2 стр. из 2

***** ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА *****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске, городе Новотроицке, Ясненском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 выдан 22.06.2016 г (дата внесения сведений в реестр Росаккредитации аккредитованных лиц 20.05.2016 г)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Адрес, телефон, факс, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: (8-3532) 77-56-08;

mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, e-mail филиала: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский, дом № 3, «А», тел.: (8-3537) 26-97-58, 26-92-40

Факс (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.orgus.ru

Место нахождения лабораторий: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский-22, "А"

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

Заместитель руководителя ИЛЦ

О.Г.Волошина

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 23568 от 24.04.2019 г.

Наименование образца (пробы):

вода питьевая холодная

Образцы (пробы) направлены:

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с.Ащебутак, ул.Специалистов, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 08.04.2019 09 ч. 45 мин.

Дата и время доставки образца 08.04.2019 12 ч. 15 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

договор №316-р от 26.02.2019 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с.Ащебутак, ул.Специалистов, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

вода питьевая из водоразборного крана в административном корпусе п.Ащебутак, ул.Специалистов, 1

Код образца (пробы): 1.2.19.23568.Д.1.2

Объем образца: 1,0 л

Тара, упаковка:

стеклянная стерильная, стеклянная ёмкости

НД на методику отбора:

ГОСТ 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях

водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",

ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +4гр.С

Дополнительные сведения:

характеристика (образца) пробы не нарушена

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по коммунальной гигиене Брежнева

Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 1.2.19.23568.Д.1.2

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 08.04.2019

Дата окончания исследования: 09.04.2019

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность**	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

** измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм

Код образца (пробы): 1.2.19.23568.Д.1,

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 08.04.2019,

Дата окончания исследования: 10.04.2019,

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	16	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследование

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2 стр. из 2

***** ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА *****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске, городе Новотроицке, Ясненском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах"

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 выдан 22.06.2016 г

(дата внесения сведений в реестр Росаккредитации аккредитованных лиц 20.05.2016 г)

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Адрес, телефон, факс, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс:(8-3532) 77-56-08;

mail: 55.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, e-mail филиала: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский, дом № 3, «А», тел.: (8-3537) 26-97-58, 26-92-40

Факс (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.orgus.ru

Место нахождения лабораторий: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский-22, "А"

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Заместитель руководителя ИЛЦ
О.Г.Волошина
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 23569 от 24.04.2019 г.

Наименование образца (пробы):

вода питьевая холодная

Образцы (пробы) направлены:

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с.Ащебутак, ул.Специалистов, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 08.04.2019 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца 08.04.2019 12 ч. 15 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

договор №316-р от 26.02.2019 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с.Ащебутак, ул.Специалистов, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

вода питьевая из водоразборного крана в п.Истемисс, ул.Новая, 4/1

Код образца (пробы):

1.2.19.23569.Д.1.2

Объем образца:

1,0 л

Тара, упаковка:

стеклянная стерильная, стеклянная ёмкости

НД на методику отбора:

ГОСТ 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях

водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",

ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +4гр.С

Дополнительные сведения:

характеристика (образца) пробы не нарушена

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по коммунальной гигиене Брежнева
Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 1.2.19.23569.Д.1.2

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 08.04.2019

Дата окончания исследования: 09.04.2019

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность**	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

** измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм

Код образца (пробы): 1.2.19.23569.Д.12,

Отдел микробиологических исследований

Дата начала исследования: 08.04.2019,

Дата окончания исследования: 10.04.2019,

№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2 стр. из 2

***** ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА *****

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Орске,
городе Новотроицке, Ясенском городском округе, Домбаровском, Светлинском районах"**
Испытательный лабораторный центр

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия №77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 выдан 22.06.2016 г
(дата внесения сведений в реестр Росаккредитации аккредитованных лиц 20.05.2016 г)
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Адрес, телефон, факс, e-mail юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: (8-3532) 77-56-08;

mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, e-mail филиала: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский, дом № 3, «А», тел.: (8-3537) 26-97-58, 26-92-40
Факс (8-3537) 26-91-49, e-mail: ses@email.orgus.ru

Место нахождения лабораторий: 462402, Оренбургская область, г.Орск, пер.Нежинский-22, "А"



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

23570 от 24.04.2019 г.

Наименование образца (пробы):

вода питьевая холодная

Образцы (пробы) направлены:

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с.Ащебутак, ул.Специалистов, д.1

Дата и время отбора образца (пробы): 08.04.2019 10 ч. 15 мин.

Дата и время доставки образца 08.04.2019 12 ч. 15 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

договор №316-р от 25.02.2019 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались образцы (пробы):

МО "Ащебутакский сельский совет", Оренбургская область, с.Ащебутак, ул.Специалистов, д.1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

вода питьевая из водоразборного крана в п.Корсунский, ул.Новая, 5

Код образца (пробы): 1.2.19.23570.Д.1.2

Объем образца: 1,0 л

Тара, упаковка:

стеклянная стерильная, стеклянная ёмкости

НД на методику отбора:

ГОСТ 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях

водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",

ГОСТ 31861-12 "Вода. Общие требования к отбору проб"

ГОСТ 31942-12 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

НД на объем лабораторных исследований:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник, +4гр.С

Дополнительные сведения:

характеристика (образца) пробы не нарушена

Ответственный за составление протокола:

Помощник врача по коммунальной гигиене Брежнева

Е.А.

подпись

Код образца (пробы): 1.2.19.23570.Д.1.2

Отдел санитарно-гигиенических исследований					
Дата начала исследования: 08.04.2019					
Дата окончания исследования: 09.04.2019					
№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность**	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

** измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм

Код образца (пробы): 1.2.19.23570.Д.1,

Отдел микробиологических исследований					
Дата начала исследования: 08.04.2019,					
Дата окончания исследования: 10.04.2019,					
№ п/п	Определяемые показатели	*Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

2 стр. из 2

***** ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА *****